




国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

№ 0720735

共01页 第01页

产品名称	阻燃级可发性聚苯乙烯	型号规格	C料
受检单位	江苏嘉盛化学品工业有限公司	商 标	嘉昌牌
生产单位	江苏嘉盛化学品工业有限公司	检验类别	委托检验
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
委托单位	江苏嘉盛化学品工业有限公司	受理日期	2007年07月11日
样品数量	15条	生产日期	2007年07月01日
检验依据	GB/T 2406-93《塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》		
检验项目	氧指数		
检 验 情 况	试样尺寸 (mm)	150×10×10	
	氧 指 数 OI (%)	38.5	
	试验现象：熔滴。		
 (检验专用章) 签发日期：2007年7月18日 检验 专用章			
备 注	1. 该产品检验周期为2年。 2. 检验数据仅对来样负责！		

批准： 

审核： 

编制： 